

ИНВЕРТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР LT2000IS (бензиновый)



Стандарты качества

Генераторные установки LEEGA соответствуют следующим стандартам:
EN12601:1, ISO3046, ISO8525, ISO8525-3-5-6.

Заводские испытания:

Каждая генераторная установка должна пройти 45-минутный нагрузочный тест для запуска 0%, 25%, 50%, 75%, 100% и 110% нагрузки перед отгрузкой. Все защитные устройства, функции управления имитируются, все системы проверяются, а затем изделие передается для отправки.

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА	
Модель	LT2000IS
Модель двигателя	R80i
Объем двигателя (куб.см)	79,7
Тип	С воздушным охлаждением, 4-тактный, одноцилиндровый
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1
Номинальная мощность (кВт / кВА)	1,8 / 1,8
Максимальная мощность (кВт / кВА)	2,0 / 2,0
Выход постоянного тока (В/А)	12В/8А
Система запуска	Ручная
Объем топливного бака (л)	4л
Время непрерывной работы при полной нагрузке	4ч
Время непрерывной работы при нагрузке 1/2	6ч
Размер (Д× Ш × В) мм	498*298*459
Вес Нетто (кг)	22