ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БЕНЗИНОВАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

LT3500CL

Стандарты качества

Генераторные установки LEEGA соответствуют следующим стандартам:
EN12601:1, ISO3046, ISO8525, ISO8525-3-5-6.

Заводские испытания:

Каждая генераторная установка должна пройти 45-минутный нагрузочный тест для запуска 0%, 25%, 50%,75%,100% и 110% нагрузки перед отгрузкой, Все защитные устройства, функции управления имитируются, все системы проверяются, а затем изделие передается для отправки.

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА	
Модель	***LT3500CL***
Модель двигателя	LT210
Объем двигателя (куб.см)	208
Тип	С воздушным охлаждением, Одноцилиндровый
Частота (Гц)	50
Скорость вращения (об./мин)	3000
Номинальная мощность (кВт / кВА)	2,5 / 2,5
Максимальная мощность (кВт / кВА)	2,8 / 2,8
Система запуска	Ручная
Расход топлива (г/кВтч)	≤590
Тип генератора	с щётками
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1
Выход постоянного тока (В/А)	12/6
Объем топливного бака (л)	15
Объем смазочного масла (л)	0,6
Размер (Д× Ш × В) мм	590*448*483
Вес Нетто (кг)	39